北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/06 00:00:00.00	41.89	0.44	7.47	3.38
2021/11/06 01:00:00.00	40.59	0.42	7.47	3.20
2021/11/06 02:00:00.00	38.81	0.40	7.48	3.33
2021/11/06 03:00:00.00	41.11	0.36	7.48	3.51
2021/11/06 04:00:00.00	42.21	0.33	7.49	3.71
2021/11/06 05:00:00.00	47.49	0.28	7.49	3.75
2021/11/06 06:00:00.00	47.67	0.23	7.50	3.95
2021/11/06 07:00:00.00	43.59	0.21	7.52	0.60
2021/11/06 08:00:00.00	45.31	0.15	7.55	0.91
2021/11/06 09:00:00.00	49.70	0.10	7.54	2.20
2021/11/06 10:00:00.00	53.46	0.09	7.51	3.60
2021/11/06 11:00:00.00	55.00	0.13	7.51	3.70
2021/11/06 12:00:00.00	49.08	0.13	7.51	3.34
2021/11/06 13:00:00.00	60.49	0.11	7.52	1.24
2021/11/06 14:00:00.00	58.45	0.09	7.55	0.59
2021/11/06 15:00:00.00	55.69	0.05	7.57	0.00
2021/11/06 16:00:00.00	47.29	0.03	7.60	0.17
2021/11/06 17:00:00.00	55.53	0.02	7.61	0.17
2021/11/06 18:00:00.00	46.99	0.01	7.64	0.08
2021/11/06 19:00:00.00	46.76	0.03	7.59	2.15
2021/11/06 20:00:00.00	47.55	0.06	7.54	3.40
2021/11/06 21:00:00.00	43.61	0.17	7.52	3.12
2021/11/06 22:00:00.00	35.18	0.30	7.51	3.17
2021/11/06 23:00:00.00	37.47	0.37	7.51	1.93
最大值	60.49	0.44	7.64	3.95
最小值	35.18	0.01	7.47	0.00
平均值	47.12	0.19	7.53	2.30
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				