北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/07 00:00:00.00	31.97	0.40	7.50	3.33
2021/11/07 01:00:00.00	32.49	0.40	7.50	3.12
2021/11/07 02:00:00.00	33.91	0.41	7.51	2.98
2021/11/07 03:00:00.00	36.47	0.39	7.51	3.18
2021/11/07 04:00:00.00	33.44	0.39	7.52	3.32
2021/11/07 05:00:00.00	31.29	0.36	7.53	3.45
2021/11/07 06:00:00.00	31.97	0.31	7.53	3.28
2021/11/07 07:00:00.00	27.63	0.27	7.54	3.40
2021/11/07 08:00:00.00	25.31	0.25	7.54	3.17
2021/11/07 09:00:00.00	29.57	0.23	7.55	2.64
2021/11/07 10:00:00.00	28.81	0.14	7.57	1.43
2021/11/07 11:00:00.00	30.86	0.08	7.56	2.95
2021/11/07 12:00:00.00	28.48	0.06	7.55	3.14
2021/11/07 13:00:00.00	30.24	0.07	7.55	3.18
2021/11/07 14:00:00.00	33.34	0.09	7.55	3.22
2021/11/07 15:00:00.00	30.05	0.09	7.54	3.14
2021/11/07 16:00:00.00	35.61	0.09	7.54	3.20
2021/11/07 17:00:00.00	32.03	0.08	7.55	2.41
2021/11/07 18:00:00.00	36.45	0.07	7.55	1.66
2021/11/07 19:00:00.00	30.60	0.08	7.55	1.37
2021/11/07 20:00:00.00	30.14	0.06	7.55	1.43
2021/11/07 21:00:00.00	26.82	0.06	7.55	1.80
2021/11/07 22:00:00.00	26.95	0.09	7.54	2.03
2021/11/07 23:00:00.00	31.40	0.13	7.53	2.21
最大值	36.47	0.41	7.57	3.45
最小值	25.31	0.06	7.50	1.37
平均值	31.08	0.19	7.54	2.71
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				