北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/08 00:00:00.00	25.30	0.16	7.52	1.94
2021/11/08 01:00:00.00	28.82	0.23	7.52	1.95
2021/11/08 02:00:00.00	31.84	0.30	7.51	1.75
2021/11/08 03:00:00.00	35.93	0.33	7.51	1.71
2021/11/08 04:00:00.00	32.21	0.35	7.50	1.58
2021/11/08 05:00:00.00	30.79	0.39	7.49	1.55
2021/11/08 06:00:00.00	36.96	0.41	7.49	1.38
2021/11/08 07:00:00.00	30.98	0.42	7.51	0.28
2021/11/08 08:00:00.00	33.74	0.42	7.50	1.73
2021/11/08 09:00:00.00	37.23	0.43	7.48	1.65
2021/11/08 10:00:00.00	32.58	0.47	7.48	1.21
2021/11/08 11:00:00.00	33.93	0.47	7.50	0.00
2021/11/08 12:00:00.00	37.09	0.42	7.53	0.00
2021/11/08 13:00:00.00	41.37	0.32	7.57	0.00
2021/11/08 14:00:00.00	41.45	0.22	7.59	1.61
2021/11/08 15:00:00.00	46.03	0.34	7.52	0.90
2021/11/08 16:00:00.00	58.13	0.48	7.48	5.68
2021/11/08 17:00:00.00	49.01	0.56	7.45	11.65
2021/11/08 18:00:00.00	49.29	0.75	7.44	10.99
2021/11/08 19:00:00.00	39.62	0.90	7.44	13.06
2021/11/08 20:00:00.00	37.04	0.98	7.44	15.16
2021/11/08 21:00:00.00	37.72	1.00	7.43	17.59
2021/11/08 22:00:00.00	36.54	0.99	7.43	14.63
2021/11/08 23:00:00.00	36.72	0.94	7.42	12.99
最大值	58.13	1.00	7.59	17.59
最小值	25.30	0.16	7.42	0.00
平均值	37.51	0.51	7.49	5.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				