北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/09 00:00:00.00	35.16	0.90	7.42	15.24
2021/11/09 01:00:00.00	34.64	0.84	7.42	18.00
2021/11/09 02:00:00.00	35.99	0.78	7.43	17.23
2021/11/09 03:00:00.00	37.02	0.72	7.43	18.43
2021/11/09 04:00:00.00	38.06	0.69	7.42	17.70
2021/11/09 05:00:00.00	35.10	0.70	7.41	15.84
2021/11/09 06:00:00.00	33.32	0.72	7.41	14.25
2021/11/09 07:00:00.00	41.00	0.74	7.42	9.59
2021/11/09 08:00:00.00	58.98	0.71	7.43	1.34
2021/11/09 09:00:00.00	61.58	0.61	7.44	1.69
2021/11/09 10:00:00.00	53.69	0.59	7.43	1.98
2021/11/09 11:00:00.00	52.01	0.58	7.43	4.53
2021/11/09 12:00:00.00	52.35	0.56	7.42	5.18
2021/11/09 13:00:00.00	62.63	0.55	7.43	4.91
2021/11/09 14:00:00.00	67.72	0.52	7.43	3.98
2021/11/09 15:00:00.00	65.80	0.49	7.44	5.55
2021/11/09 16:00:00.00	61.24	0.47	7.44	4.54
2021/11/09 17:00:00.00	68.05	0.45	7.46	2.43
2021/11/09 18:00:00.00	66.05	0.40	7.49	0.23
2021/11/09 19:00:00.00	50.99	0.32	7.47	3.33
2021/11/09 20:00:00.00	46.51	0.34	7.46	3.60
2021/11/09 21:00:00.00	46.14	0.38	7.46	3.18
2021/11/09 22:00:00.00	43.52	0.37	7.46	3.23
2021/11/09 23:00:00.00	42.97	0.35	7.45	3.29
最大值	68.05	0.90	7.49	18.43
最小值	33.32	0.32	7.41	0.23
平均值	49.61	0.57	7.44	7.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				