北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/10 00:00:00.00	38.96	0.32	7.45	3.13
2021/11/10 01:00:00.00	38.24	0.34	7.45	3.09
2021/11/10 02:00:00.00	36.91	0.37	7.44	3.04
2021/11/10 03:00:00.00	38.04	0.38	7.43	3.09
2021/11/10 04:00:00.00	47.53	0.41	7.43	2.95
2021/11/10 05:00:00.00	50.86	0.45	7.42	3.15
2021/11/10 06:00:00.00	54.51	0.48	7.42	2.97
2021/11/10 07:00:00.00	65.10	0.48	7.44	0.01
2021/11/10 08:00:00.00	62.73	0.39	7.47	0.00
2021/11/10 09:00:00.00	61.38	0.26	7.51	0.00
2021/11/10 10:00:00.00	59.66	0.18	7.54	0.00
2021/11/10 11:00:00.00	65.80	0.13	7.58	0.02
2021/11/10 12:00:00.00	69.57	0.10	7.61	0.00
2021/11/10 13:00:00.00	72.06	0.08	7.65	0.00
2021/11/10 14:00:00.00	70.00	0.06	7.61	1.49
2021/11/10 15:00:00.00	71.12	0.19	7.42	3.68
2021/11/10 16:00:00.00	74.24	0.46	7.39	3.80
2021/11/10 17:00:00.00	72.81	0.70	7.39	1.12
2021/11/10 18:00:00.00	61.96	0.79	7.39	2.03
2021/11/10 19:00:00.00	64.71	0.83	7.38	3.16
2021/11/10 20:00:00.00	54.96	0.91	7.39	3.86
2021/11/10 21:00:00.00	59.29	0.98	7.41	3.48
2021/11/10 22:00:00.00	54.56	1.01	7.41	3.48
2021/11/10 23:00:00.00	57.97	1.01	7.42	3.51
最大值	74.24	1.01	7.65	3.86
最小值	36.91	0.06	7.38	0.00
平均值	58.46	0.47	7.46	2.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				