北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/12 00:00:00.00	51.39	0.07	7.56	4.04
2021/11/12 01:00:00.00	49.61	0.06	7.57	3.70
2021/11/12 02:00:00.00	51.60	0.05	7.56	3.84
2021/11/12 03:00:00.00	44.29	0.05	7.56	4.00
2021/11/12 04:00:00.00	49.86	0.06	7.56	3.93
2021/11/12 05:00:00.00	44.39	0.04	7.56	3.52
2021/11/12 06:00:00.00	45.34	0.04	7.56	3.80
2021/11/12 07:00:00.00	43.81	0.05	7.56	2.60
2021/11/12 08:00:00.00	43.89	0.06	7.57	0.98
2021/11/12 09:00:00.00	47.87	0.06	7.60	0.00
2021/11/12 10:00:00.00	48.87	0.05	7.63	0.53
2021/11/12 11:00:00.00	54.15	0.03	7.58	3.35
2021/11/12 12:00:00.00	56.58	0.03	7.54	4.34
2021/11/12 13:00:00.00	61.33	0.05	7.53	4.72
2021/11/12 14:00:00.00	60.47	0.07	7.52	4.55
2021/11/12 15:00:00.00	63.15	0.07	7.52	4.34
2021/11/12 16:00:00.00	77.29	0.06	7.53	4.62
2021/11/12 17:00:00.00	67.22	0.05	7.54	4.16
2021/11/12 18:00:00.00	70.14	0.05	7.54	4.50
2021/11/12 19:00:00.00	62.45	0.04	7.55	4.62
2021/11/12 20:00:00.00	60.04	0.04	7.56	2.54
2021/11/12 21:00:00.00	47.67	0.05	7.55	3.91
2021/11/12 22:00:00.00	56.29	0.05	7.56	2.90
2021/11/12 23:00:00.00	52.14	0.05	7.56	3.57
最大值	77.29	0.07	7.63	4.72
最小值	43.81	0.03	7.52	0.00
平均值	54.58	0.05	7.56	3.46
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				