北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/13 00:00:00.00	52.75	0.05	7.56	3.56
2021/11/13 01:00:00.00	52.56	0.04	7.56	3.44
2021/11/13 02:00:00.00	50.71	0.05	7.56	3.41
2021/11/13 03:00:00.00	47.44	0.03	7.56	3.57
2021/11/13 04:00:00.00	47.75	0.03	7.56	3.45
2021/11/13 05:00:00.00	47.82	0.04	7.56	3.49
2021/11/13 06:00:00.00	47.41	0.04	7.56	2.65
2021/11/13 07:00:00.00	45.53	0.04	7.58	0.13
2021/11/13 08:00:00.00	49.69	0.03	7.58	2.47
2021/11/13 09:00:00.00	53.46	0.03	7.57	2.33
2021/11/13 10:00:00.00	53.12	0.03	7.55	3.13
2021/11/13 11:00:00.00	59.36	0.01	7.55	3.04
2021/11/13 12:00:00.00	59.78	0.01	7.55	3.48
2021/11/13 13:00:00.00	73.37	0.02	7.55	3.40
2021/11/13 14:00:00.00	57.50	0.02	7.55	3.23
2021/11/13 15:00:00.00	65.93	0.02	7.55	3.37
2021/11/13 16:00:00.00	62.97	0.01	7.55	3.44
2021/11/13 17:00:00.00	65.04	0.01	7.56	3.44
2021/11/13 18:00:00.00	64.30	0.01	7.56	3.24
2021/11/13 19:00:00.00	59.64	0.01	7.56	3.36
2021/11/13 20:00:00.00	57.04	0.01	7.55	3.64
2021/11/13 21:00:00.00	58.42	0.01	7.56	3.60
2021/11/13 22:00:00.00	55.81	0.02	7.56	3.46
2021/11/13 23:00:00.00	57.07	0.02	7.55	3.26
最大值	73.37	0.05	7.58	3.64
最小值	45.53	0.01	7.55	0.13
平均值	56.02	0.02	7.56	3.15
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				