北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/15 00:00:00.00	52.90	0.04	7.54	0.17
2021/11/15 01:00:00.00	55.89	0.04	7.56	0.34
2021/11/15 02:00:00.00	59.37	0.04	7.57	0.06
2021/11/15 03:00:00.00	50.49	0.03	7.60	0.00
2021/11/15 04:00:00.00	50.82	0.02	7.58	1.39
2021/11/15 05:00:00.00	59.62	0.04	7.51	3.31
2021/11/15 06:00:00.00	51.61	0.04	7.49	3.94
2021/11/15 07:00:00.00	57.37	0.17	7.47	3.92
2021/11/15 08:00:00.00	40.53	0.28	7.51	21.18
2021/11/15 09:00:00.00	38.67	0.32	7.46	2.57
2021/11/15 10:00:00.00	26.18	0.34	7.48	1.13
2021/11/15 11:00:00.00	37.21	0.33	7.47	4.06
2021/11/15 12:00:00.00	41.00	0.33	7.46	4.08
2021/11/15 13:00:00.00	49.16	0.35	7.46	4.19
2021/11/15 14:00:00.00	49.30	0.35	7.48	3.99
2021/11/15 15:00:00.00	58.65	0.31	7.48	4.04
2021/11/15 16:00:00.00	51.46	0.26	7.49	4.03
2021/11/15 17:00:00.00	59.10	0.21	7.49	4.17
2021/11/15 18:00:00.00	52.88	0.14	7.50	4.34
2021/11/15 19:00:00.00	56.75	0.09	7.50	4.45
2021/11/15 20:00:00.00	45.65	0.08	7.50	3.91
2021/11/15 21:00:00.00	45.86	0.06	7.51	5.53
2021/11/15 22:00:00.00	45.34	0.03	7.50	4.19
2021/11/15 23:00:00.00	40.25	0.04	7.50	4.09
最大值	59.62	0.35	7.60	21.18
最小值	26.18	0.02	7.46	0.00
平均值	49.00	0.16	7.51	3.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				