北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/16 00:00:00.00	50.28	0.06	7.50	4.11
2021/11/16 01:00:00.00	41.98	0.05	7.51	4.15
2021/11/16 02:00:00.00	49.09	0.03	7.51	3.96
2021/11/16 03:00:00.00	52.08	0.04	7.51	3.87
2021/11/16 04:00:00.00	48.52	0.06	7.51	4.20
2021/11/16 05:00:00.00	49.31	0.07	7.51	4.16
2021/11/16 06:00:00.00	57.50	0.10	7.51	3.91
2021/11/16 07:00:00.00	69.19	0.12	7.51	2.40
2021/11/16 08:00:00.00	62.79	0.13	7.53	0.43
2021/11/16 09:00:00.00	59.88	0.12	7.56	0.00
2021/11/16 10:00:00.00	65.59	0.08	7.59	1.08
2021/11/16 11:00:00.00	56.00	0.07	7.54	4.17
2021/11/16 12:00:00.00	60.12	0.06	7.52	4.27
2021/11/16 13:00:00.00	62.61	0.05	7.52	4.09
2021/11/16 14:00:00.00	62.99	0.05	7.52	4.14
2021/11/16 15:00:00.00	69.17	0.04	7.52	4.32
2021/11/16 16:00:00.00	59.57	0.04	7.52	4.19
2021/11/16 17:00:00.00	62.80	0.05	7.52	3.45
2021/11/16 18:00:00.00	64.10	0.06	7.52	2.51
2021/11/16 19:00:00.00	56.61	0.08	7.50	3.65
2021/11/16 20:00:00.00	47.06	0.14	7.49	4.11
2021/11/16 21:00:00.00	59.64	0.18	7.49	4.06
2021/11/16 22:00:00.00	49.85	0.19	7.49	4.21
2021/11/16 23:00:00.00	51.78	0.22	7.48	4.33
最大值	69.19	0.22	7.59	4.33
最小值	41.98	0.03	7.48	0.00
平均值	57.02	0.09	7.52	3.49
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				