北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/17 00:00:00.00	50.78	0.21	7.48	4.14
2021/11/17 01:00:00.00	44.29	0.16	7.49	4.01
2021/11/17 02:00:00.00	46.39	0.13	7.49	4.11
2021/11/17 03:00:00.00	39.31	0.08	7.49	4.32
2021/11/17 04:00:00.00	38.46	0.06	7.49	4.18
2021/11/17 05:00:00.00	40.77	0.06	7.49	4.22
2021/11/17 06:00:00.00	36.36	0.05	7.49	4.01
2021/11/17 07:00:00.00	39.29	0.05	7.49	3.92
2021/11/17 08:00:00.00	42.61	0.05	7.49	4.15
2021/11/17 09:00:00.00	35.18	0.03	7.51	0.94
2021/11/17 10:00:00.00	40.49	0.02	7.51	4.27
2021/11/17 11:00:00.00	38.13	0.02	7.50	4.69
2021/11/17 12:00:00.00	47.32	0.03	7.50	4.26
2021/11/17 13:00:00.00	45.94	0.03	7.50	3.34
2021/11/17 14:00:00.00	54.41	0.03	7.51	3.35
2021/11/17 15:00:00.00	53.37	0.04	7.49	2.77
2021/11/17 16:00:00.00	55.62	0.04	7.50	3.85
2021/11/17 17:00:00.00	48.97	0.03	7.52	1.56
2021/11/17 18:00:00.00	53.94	0.02	7.54	1.70
2021/11/17 19:00:00.00	48.67	0.02	7.52	3.68
2021/11/17 20:00:00.00	45.63	0.03	7.51	4.08
2021/11/17 21:00:00.00	44.07	0.04	7.51	3.94
2021/11/17 22:00:00.00	46.78	0.05	7.52	4.04
2021/11/17 23:00:00.00	38.06	0.04	7.52	4.01
最大值	55.62	0.21	7.54	4.69
最小值	35.18	0.02	7.48	0.94
平均值	44.78	0.05	7.50	3.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				