北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/19 00:00:00.00	41.64	0.06	7.53	4.31
2021/11/19 01:00:00.00	40.15	0.08	7.54	4.43
2021/11/19 02:00:00.00	41.66	0.09	7.54	4.33
2021/11/19 03:00:00.00	44.62	0.08	7.55	4.13
2021/11/19 04:00:00.00	43.14	0.08	7.55	4.20
2021/11/19 05:00:00.00	43.83	0.07	7.56	3.92
2021/11/19 06:00:00.00	40.43	0.06	7.56	4.26
2021/11/19 07:00:00.00	37.20	0.06	7.57	3.78
2021/11/19 08:00:00.00	37.97	0.06	7.57	3.16
2021/11/19 09:00:00.00	35.02	0.05	7.60	0.00
2021/11/19 10:00:00.00	43.24	0.03	7.62	1.92
2021/11/19 11:00:00.00	41.94	0.04	7.58	3.99
2021/11/19 12:00:00.00	49.47	0.04	7.57	4.33
2021/11/19 13:00:00.00	55.28	0.04	7.57	4.42
2021/11/19 14:00:00.00	45.89	0.04	7.57	4.45
2021/11/19 15:00:00.00	49.24	0.03	7.58	4.47
2021/11/19 16:00:00.00	66.49	0.01	7.59	4.22
2021/11/19 17:00:00.00	47.93	0.01	7.60	1.29
2021/11/19 18:00:00.00	58.78	0.01	7.63	1.06
2021/11/19 19:00:00.00	48.36	0.01	7.61	3.94
2021/11/19 20:00:00.00	43.05	0.02	7.61	3.89
2021/11/19 21:00:00.00	45.84	0.02	7.61	4.20
2021/11/19 22:00:00.00	48.14	0.02	7.61	4.13
2021/11/19 23:00:00.00	45.21	0.02	7.61	4.36
最大值	66.49	0.09	7.63	4.47
最小值	35.02	0.01	7.53	0.00
平均值	45.60	0.04	7.58	3.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				