北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/20 00:00:00.00	44.75	0.02	7.61	4.09
2021/11/20 01:00:00.00	40.31	0.01	7.61	4.36
2021/11/20 02:00:00.00	41.50	0.02	7.62	3.99
2021/11/20 03:00:00.00	39.65	0.03	7.62	4.18
2021/11/20 04:00:00.00	44.10	0.03	7.62	3.98
2021/11/20 05:00:00.00	34.81	0.03	7.63	4.01
2021/11/20 06:00:00.00	37.24	0.02	7.63	4.04
2021/11/20 07:00:00.00	40.71	0.02	7.63	3.96
2021/11/20 08:00:00.00	34.43	0.01	7.64	0.68
2021/11/20 09:00:00.00	31.65	0.01	7.63	4.44
2021/11/20 10:00:00.00	37.84	0.01	7.63	3.42
2021/11/20 11:00:00.00	40.89	0.00	7.62	3.89
2021/11/20 12:00:00.00	37.42	0.00	7.64	1.07
2021/11/20 13:00:00.00	41.28	0.00	7.63	4.54
2021/11/20 14:00:00.00	41.44	0.01	7.62	4.62
2021/11/20 15:00:00.00	37.72	0.01	7.62	4.79
2021/11/20 16:00:00.00	52.29	0.01	7.62	4.17
2021/11/20 17:00:00.00	47.93	0.01	7.62	3.56
2021/11/20 18:00:00.00	36.97	0.02	7.63	2.91
2021/11/20 19:00:00.00	40.62	0.02	7.62	3.91
2021/11/20 20:00:00.00	36.47	0.03	7.62	4.31
2021/11/20 21:00:00.00	34.44	0.02	7.63	4.25
2021/11/20 22:00:00.00	35.47	0.02	7.63	4.32
2021/11/20 23:00:00.00	35.73	0.02	7.63	4.62
最大值	52.29	0.03	7.64	4.79
最小值	31.65	0.00	7.61	0.68
平均值	39.40	0.02	7.62	3.84
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				