北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/21 00:00:00.00	39.93	0.01	7.63	4.10
2021/11/21 01:00:00.00	35.95	0.01	7.63	4.22
2021/11/21 02:00:00.00	34.23	0.02	7.63	3.90
2021/11/21 03:00:00.00	31.70	0.02	7.63	4.33
2021/11/21 04:00:00.00	30.95	0.01	7.63	4.23
2021/11/21 05:00:00.00	32.14	0.02	7.63	4.03
2021/11/21 06:00:00.00	31.65	0.02	7.63	4.28
2021/11/21 07:00:00.00	34.32	0.02	7.62	4.10
2021/11/21 08:00:00.00	30.39	0.03	7.63	1.08
2021/11/21 09:00:00.00	33.32	0.03	7.66	1.03
2021/11/21 10:00:00.00	36.26	0.02	7.63	3.62
2021/11/21 11:00:00.00	29.81	0.01	7.62	3.91
2021/11/21 12:00:00.00	29.53	0.01	7.62	3.96
2021/11/21 13:00:00.00	28.36	0.02	7.62	4.02
2021/11/21 14:00:00.00	36.27	0.02	7.62	11.64
2021/11/21 15:00:00.00	45.35	0.02	7.62	4.43
2021/11/21 16:00:00.00	46.20	0.02	7.63	3.95
2021/11/21 17:00:00.00	48.24	0.01	7.64	2.82
2021/11/21 18:00:00.00	41.68	0.03	7.66	38.88
2021/11/21 19:00:00.00	36.23	0.03	7.64	55.73
2021/11/21 20:00:00.00	34.43	0.03	7.63	55.18
2021/11/21 21:00:00.00	35.03	0.03	7.63	55.18
2021/11/21 22:00:00.00	35.74	0.03	7.63	53.95
2021/11/21 23:00:00.00	30.53	0.02	7.62	53.89
最大值	48.24	0.03	7.66	55.73
最小值	28.36	0.01	7.62	1.03
平均值	35.34	0.02	7.63	16.10
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				