北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/22 00:00:00.00	33.88	0.02	7.63	53.71
2021/11/22 01:00:00.00	34.08	0.02	7.63	52.58
2021/11/22 02:00:00.00	33.39	0.02	7.63	52.14
2021/11/22 03:00:00.00	30.50	0.02	7.63	53.33
2021/11/22 04:00:00.00	34.05	0.03	7.63	53.77
2021/11/22 05:00:00.00	31.18	0.02	7.64	54.45
2021/11/22 06:00:00.00	28.31	0.03	7.65	38.59
2021/11/22 07:00:00.00	27.77	0.02	7.64	49.74
2021/11/22 08:00:00.00	28.51	0.01	7.63	52.08
2021/11/22 09:00:00.00	25.47	0.02	7.63	1.81
2021/11/22 10:00:00.00	26.57	0.01	7.62	3.42
2021/11/22 11:00:00.00	27.31	0.02	7.63	2.10
2021/11/22 12:00:00.00	31.69	0.01	7.62	4.51
2021/11/22 13:00:00.00	33.25	0.01	7.61	4.42
2021/11/22 14:00:00.00	33.83	0.02	7.61	4.51
2021/11/22 15:00:00.00	42.53	0.02	7.62	4.25
2021/11/22 16:00:00.00	44.51	0.02	7.62	4.46
2021/11/22 17:00:00.00	45.85	0.02	7.63	2.89
2021/11/22 18:00:00.00	39.36	0.02	7.63	1.49
2021/11/22 19:00:00.00	31.59	0.03	7.63	3.38
2021/11/22 20:00:00.00	32.95	0.03	7.62	4.26
2021/11/22 21:00:00.00	27.63	0.02	7.62	4.17
2021/11/22 22:00:00.00	28.74	0.01	7.62	4.51
2021/11/22 23:00:00.00	30.55	0.02	7.63	1.67
最大值	45.85	0.03	7.65	54.45
最小值	25.47	0.01	7.61	1.49
平均值	32.65	0.02	7.63	21.34
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				