北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/10 00:00:00.00	64.48	0.99	7.49	3.13
2021/12/10 01:00:00.00	67.69	1.00	7.50	0.50
2021/12/10 02:00:00.00	91.65	0.99	7.51	0.62
2021/12/10 03:00:00.00	83.58	0.91	7.52	2.01
2021/12/10 04:00:00.00	76.16	0.85	7.51	2.92
2021/12/10 05:00:00.00	62.11	0.80	7.52	3.13
2021/12/10 06:00:00.00	62.47	0.76	7.53	3.17
2021/12/10 07:00:00.00	54.71	0.72	7.54	3.43
2021/12/10 08:00:00.00	53.33	0.67	7.56	0.99
2021/12/10 09:00:00.00	42.79	0.64	7.58	0.00
2021/12/10 10:00:00.00	45.18	0.63	7.58	2.86
2021/12/10 11:00:00.00	46.34	0.62	7.57	2.48
2021/12/10 12:00:00.00	48.10	0.59	7.57	2.40
2021/12/10 13:00:00.00	63.21	0.57	7.58	2.39
2021/12/10 14:00:00.00	80.22	0.53	7.58	2.21
2021/12/10 15:00:00.00	79.04	0.51	7.59	2.31
2021/12/10 16:00:00.00	82.06	0.48	7.60	2.42
2021/12/10 17:00:00.00	76.85	0.48	7.61	2.38
2021/12/10 18:00:00.00	70.16	0.47	7.61	2.41
2021/12/10 19:00:00.00	72.04	0.44	7.62	2.41
2021/12/10 20:00:00.00	59.75	0.42	7.62	2.61
2021/12/10 21:00:00.00	61.73	0.41	7.63	2.54
2021/12/10 22:00:00.00	59.25	0.38	7.63	2.46
2021/12/10 23:00:00.00	54.32	0.34	7.63	2.59
最大值	91.65	1.00	7.63	3.43
最小值	42.79	0.34	7.49	0.00
平均值	64.88	0.63	7.57	2.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				