北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/12 00:00:00.00	61.79	0.18	7.64	2.80
2021/12/12 01:00:00.00	62.82	0.17	7.64	2.81
2021/12/12 02:00:00.00	56.95	0.16	7.65	2.72
2021/12/12 03:00:00.00	48.43	0.16	7.65	2.82
2021/12/12 04:00:00.00	40.73	0.16	7.65	2.82
2021/12/12 05:00:00.00	40.81	0.13	7.65	2.42
2021/12/12 06:00:00.00	35.61	0.13	7.66	2.52
2021/12/12 07:00:00.00	33.27	0.15	7.66	2.69
2021/12/12 08:00:00.00	29.75	0.14	7.66	3.04
2021/12/12 09:00:00.00	29.78	0.13	7.66	1.35
2021/12/12 10:00:00.00	31.41	0.12	7.63	5.14
2021/12/12 11:00:00.00	53.78	2.16	7.34	3.56
2021/12/12 12:00:00.00	50.57	4.24	7.32	3.43
2021/12/12 13:00:00.00	57.71	4.45	7.31	3.20
2021/12/12 14:00:00.00	68.55	4.21	7.31	3.07
2021/12/12 15:00:00.00	70.08	3.92	7.31	3.12
2021/12/12 16:00:00.00	65.72	3.65	7.32	3.36
2021/12/12 17:00:00.00	69.25	3.36	7.33	1.06
2021/12/12 18:00:00.00	56.63	3.19	7.33	0.19
2021/12/12 19:00:00.00	51.61	3.13	7.33	1.40
2021/12/12 20:00:00.00	41.27	3.01	7.32	0.71
2021/12/12 21:00:00.00	39.45	2.90	7.33	1.66
2021/12/12 22:00:00.00	33.62	2.76	7.32	3.49
2021/12/12 23:00:00.00	33.84	2.54	7.33	3.62
最大值	70.08	4.45	7.66	5.14
最小值	29.75	0.12	7.31	0.19
平均值	48.48	1.88	7.47	2.62
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				