北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/14 00:00:00.00	21.10	0.57	7.63	3.22
2021/12/14 01:00:00.00	21.17	0.57	7.62	3.14
2021/12/14 02:00:00.00	21.83	0.58	7.62	3.28
2021/12/14 03:00:00.00	23.55	0.57	7.63	3.29
2021/12/14 04:00:00.00	25.05	0.56	7.63	3.15
2021/12/14 05:00:00.00	23.09	0.53	7.64	3.11
2021/12/14 06:00:00.00	22.90	0.50	7.64	3.36
2021/12/14 07:00:00.00	23.48	0.48	7.65	3.53
2021/12/14 08:00:00.00	25.85	0.44	7.66	1.26
2021/12/14 09:00:00.00	27.94	0.37	7.66	3.04
2021/12/14 10:00:00.00	25.47	0.34	7.66	3.51
2021/12/14 11:00:00.00	26.20	0.33	7.66	3.60
2021/12/14 12:00:00.00	24.23	0.28	7.66	3.34
2021/12/14 13:00:00.00	23.50	0.24	7.67	3.52
2021/12/14 14:00:00.00	24.40	0.20	7.67	2.87
2021/12/14 15:00:00.00	25.39	0.18	7.68	3.40
2021/12/14 16:00:00.00	26.03	0.17	7.69	3.56
2021/12/14 17:00:00.00	26.90	0.16	7.70	4.05
2021/12/14 18:00:00.00	24.12	0.15	7.71	1.26
2021/12/14 19:00:00.00	22.25	0.13	7.71	4.15
2021/12/14 20:00:00.00	25.38	0.12	7.72	0.09
2021/12/14 21:00:00.00	29.17	0.13	7.74	0.53
2021/12/14 22:00:00.00	27.37	0.13	7.71	6.32
2021/12/14 23:00:00.00	28.32	0.14	7.71	2.62
最大值	29.17	0.58	7.74	6.32
最小值	21.10	0.12	7.62	0.09
平均值	24.78	0.33	7.67	3.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				