北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/15 00:00:00.00	25.54	0.14	7.71	3.30
2021/12/15 01:00:00.00	27.56	0.14	7.72	3.68
2021/12/15 02:00:00.00	27.17	0.14	7.72	3.84
2021/12/15 03:00:00.00	26.20	0.13	7.72	3.75
2021/12/15 04:00:00.00	23.54	0.13	7.73	4.07
2021/12/15 05:00:00.00	22.92	0.12	7.73	3.73
2021/12/15 06:00:00.00	23.96	0.12	7.74	3.86
2021/12/15 07:00:00.00	23.39	0.12	7.74	3.80
2021/12/15 08:00:00.00	21.71	0.11	7.74	4.22
2021/12/15 09:00:00.00	22.86	0.11	7.74	4.12
2021/12/15 10:00:00.00	22.86	0.11	7.74	2.70
2021/12/15 11:00:00.00	22.86	0.11	7.75	2.59
2021/12/15 12:00:00.00	22.86	0.11	7.74	3.57
2021/12/15 13:00:00.00	22.86	0.11	7.74	3.56
2021/12/15 14:00:00.00	31.17	0.10	7.75	3.54
2021/12/15 15:00:00.00	49.62	0.09	7.75	3.83
2021/12/15 16:00:00.00	51.18	1.23	7.44	12.02
2021/12/15 17:00:00.00	56.56	6.53	7.37	0.15
2021/12/15 18:00:00.00	59.89	10.29	7.38	0.00
2021/12/15 19:00:00.00	51.69	10.33	7.39	0.00
2021/12/15 20:00:00.00	53.65	10.33	7.39	0.22
2021/12/15 21:00:00.00	46.78	10.33	7.39	0.60
2021/12/15 22:00:00.00	44.27	10.33	7.35	3.37
2021/12/15 23:00:00.00	44.34	10.32	7.34	3.55
最大值	59.89	10.33	7.75	12.02
最小值	21.71	0.09	7.34	0.00
平均值	34.39	2.98	7.62	3.25
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				