北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/16 00:00:00.00	45.53	10.07	7.34	3.58
2021/12/16 01:00:00.00	40.15	9.68	7.35	3.96
2021/12/16 02:00:00.00	40.08	9.11	7.36	3.69
2021/12/16 03:00:00.00	38.24	8.44	7.36	3.75
2021/12/16 04:00:00.00	38.34	7.86	7.37	3.68
2021/12/16 05:00:00.00	36.18	7.25	7.37	3.77
2021/12/16 06:00:00.00	33.85	6.68	7.38	3.64
2021/12/16 07:00:00.00	34.32	6.12	7.38	3.77
2021/12/16 08:00:00.00	37.99	5.57	7.39	4.04
2021/12/16 09:00:00.00	47.43	5.07	7.39	4.03
2021/12/16 10:00:00.00	47.40	4.56	7.40	3.98
2021/12/16 11:00:00.00	49.65	4.12	7.40	3.68
2021/12/16 12:00:00.00	48.84	3.74	7.40	2.23
2021/12/16 13:00:00.00	49.60	3.43	7.40	3.92
2021/12/16 14:00:00.00	60.69	3.11	7.40	3.80
2021/12/16 15:00:00.00	61.71	2.79	7.41	4.03
2021/12/16 16:00:00.00	62.89	2.53	7.42	3.86
2021/12/16 17:00:00.00	70.26	2.30	7.43	3.80
2021/12/16 18:00:00.00	62.48	2.07	7.45	3.92
2021/12/16 19:00:00.00	56.29	1.85	7.47	3.82
2021/12/16 20:00:00.00	55.31	1.68	7.50	3.66
2021/12/16 21:00:00.00	50.87	1.53	7.52	3.91
2021/12/16 22:00:00.00	41.45	1.39	7.55	3.40
2021/12/16 23:00:00.00	41.91	1.27	7.57	2.10
最大值	70.26	10.07	7.57	4.04
最小值	33.85	1.27	7.34	2.10
平均值	47.98	4.68	7.42	3.67
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				