北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/17 00:00:00.00	38.02	1.17	7.59	3.99
2021/12/17 01:00:00.00	40.71	1.07	7.61	3.92
2021/12/17 02:00:00.00	39.48	0.98	7.63	3.82
2021/12/17 03:00:00.00	33.97	0.89	7.64	3.83
2021/12/17 04:00:00.00	29.72	0.81	7.66	3.83
2021/12/17 05:00:00.00	29.31	0.74	7.68	3.69
2021/12/17 06:00:00.00	26.78	0.70	7.69	3.69
2021/12/17 07:00:00.00	24.77	0.65	7.71	3.74
2021/12/17 08:00:00.00	23.39	0.60	7.71	2.46
2021/12/17 09:00:00.00	22.40	0.55	7.73	0.04
2021/12/17 10:00:00.00	22.72	0.53	7.73	2.74
2021/12/17 11:00:00.00	23.74	0.50	7.73	3.64
2021/12/17 12:00:00.00	30.61	0.48	7.73	3.53
2021/12/17 13:00:00.00	37.87	0.46	7.73	3.69
2021/12/17 14:00:00.00	45.03	0.44	7.74	3.81
2021/12/17 15:00:00.00	46.11	0.42	7.74	3.85
2021/12/17 16:00:00.00	46.87	0.39	7.76	3.72
2021/12/17 17:00:00.00	48.76	0.36	7.76	3.34
2021/12/17 18:00:00.00	42.51	0.32	7.78	0.63
2021/12/17 19:00:00.00	36.72	0.28	7.78	3.96
2021/12/17 20:00:00.00	30.71	0.26	7.78	4.05
2021/12/17 21:00:00.00	30.19	0.23	7.78	4.05
2021/12/17 22:00:00.00	27.30	0.21	7.79	4.03
2021/12/17 23:00:00.00	24.76	0.19	7.79	4.23
最大值	48.76	1.17	7.79	4.23
最小值	22.40	0.19	7.59	0.04
平均值	33.44	0.55	7.72	3.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				