北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/18 00:00:00.00	23.33	0.17	7.80	4.14
2021/12/18 01:00:00.00	22.81	0.16	7.81	4.05
2021/12/18 02:00:00.00	24.50	0.15	7.81	3.92
2021/12/18 03:00:00.00	22.92	0.15	7.81	3.99
2021/12/18 04:00:00.00	21.84	0.15	7.81	3.85
2021/12/18 05:00:00.00	23.28	0.15	7.82	3.77
2021/12/18 06:00:00.00	22.12	0.14	7.82	4.14
2021/12/18 07:00:00.00	22.16	0.14	7.82	3.99
2021/12/18 08:00:00.00	21.87	0.15	7.82	3.93
2021/12/18 09:00:00.00	21.38	0.16	7.82	4.07
2021/12/18 10:00:00.00	21.86	0.14	7.83	4.19
2021/12/18 11:00:00.00	25.32	0.13	7.82	4.10
2021/12/18 12:00:00.00	33.40	0.12	7.82	3.97
2021/12/18 13:00:00.00	36.85	0.12	7.81	3.84
2021/12/18 14:00:00.00	45.64	0.12	7.81	3.92
2021/12/18 15:00:00.00	50.81	0.12	7.81	3.60
2021/12/18 16:00:00.00	54.38	0.11	7.82	3.50
2021/12/18 17:00:00.00	56.70	0.11	7.83	0.85
2021/12/18 18:00:00.00	54.63	0.11	7.85	0.00
2021/12/18 19:00:00.00	46.54	0.13	7.86	0.00
2021/12/18 20:00:00.00	37.10	0.14	7.88	0.00
2021/12/18 21:00:00.00	31.72	0.14	7.88	1.66
2021/12/18 22:00:00.00	31.11	0.14	7.83	3.04
2021/12/18 23:00:00.00	31.78	0.15	7.80	3.53
最大值	56.70	0.17	7.88	4.19
最小值	21.38	0.11	7.80	0.00
平均值	32.67	0.14	7.83	3.17
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				