北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/19 00:00:00.00	30.27	0.16	7.79	3.63
2021/12/19 01:00:00.00	30.53	0.18	7.77	3.49
2021/12/19 02:00:00.00	34.12	0.19	7.76	3.95
2021/12/19 03:00:00.00	33.34	0.20	7.76	3.29
2021/12/19 04:00:00.00	33.94	0.21	7.76	3.76
2021/12/19 05:00:00.00	30.02	0.21	7.76	3.99
2021/12/19 06:00:00.00	29.82	0.20	7.76	3.95
2021/12/19 07:00:00.00	26.16	0.19	7.76	4.00
2021/12/19 08:00:00.00	24.12	0.19	7.77	4.51
2021/12/19 09:00:00.00	24.57	0.19	7.77	4.30
2021/12/19 10:00:00.00	27.76	0.17	7.77	4.24
2021/12/19 11:00:00.00	30.17	0.16	7.78	4.40
2021/12/19 12:00:00.00	42.17	0.15	7.77	4.65
2021/12/19 13:00:00.00	53.78	0.14	7.77	4.26
2021/12/19 14:00:00.00	58.43	0.14	7.78	3.83
2021/12/19 15:00:00.00	66.07	0.14	7.78	1.95
2021/12/19 16:00:00.00	67.06	0.14	7.79	2.97
2021/12/19 17:00:00.00	67.98	0.14	7.80	0.04
2021/12/19 18:00:00.00	77.65	0.15	7.82	0.00
2021/12/19 19:00:00.00	66.85	0.17	7.82	1.20
2021/12/19 20:00:00.00	60.46	0.17	7.80	2.79
2021/12/19 21:00:00.00	60.18	0.16	7.78	3.25
2021/12/19 22:00:00.00	47.22	0.16	7.78	3.51
2021/12/19 23:00:00.00	47.58	0.17	7.77	3.53
最大值	77.65	0.21	7.82	4.65
最小值	24.12	0.14	7.76	0.00
平均值	44.59	0.17	7.78	3.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				