北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/20 00:00:00.00	38.81	0.17	7.78	3.60
2021/12/20 01:00:00.00	36.62	0.17	7.78	3.66
2021/12/20 02:00:00.00	35.21	0.17	7.77	3.87
2021/12/20 03:00:00.00	31.67	0.17	7.78	4.07
2021/12/20 04:00:00.00	30.29	0.16	7.78	4.17
2021/12/20 05:00:00.00	31.54	0.17	7.78	3.96
2021/12/20 06:00:00.00	29.76	0.17	7.78	4.13
2021/12/20 07:00:00.00	30.50	0.17	7.79	4.04
2021/12/20 08:00:00.00	29.85	0.16	7.79	4.18
2021/12/20 09:00:00.00	28.82	0.16	7.79	4.28
2021/12/20 10:00:00.00	31.94	0.15	7.78	4.08
2021/12/20 11:00:00.00	34.16	0.14	7.78	2.38
2021/12/20 12:00:00.00	40.41	0.14	7.78	3.67
2021/12/20 13:00:00.00	48.28	0.14	7.77	3.93
2021/12/20 14:00:00.00	71.37	0.14	7.77	1.14
2021/12/20 15:00:00.00	73.12	0.14	7.79	0.00
2021/12/20 16:00:00.00	79.39	0.13	7.81	0.00
2021/12/20 17:00:00.00	73.88	0.14	7.83	0.00
2021/12/20 18:00:00.00	64.24	0.15	7.84	0.00
2021/12/20 19:00:00.00	65.68	0.14	7.85	0.89
2021/12/20 20:00:00.00	62.85	0.15	7.78	2.86
2021/12/20 21:00:00.00	60.88	0.23	7.73	3.39
2021/12/20 22:00:00.00	56.86	0.32	7.71	3.44
2021/12/20 23:00:00.00	51.85	0.38	7.69	3.70
最大值	79.39	0.38	7.85	4.28
最小值	28.82	0.13	7.69	0.00
平均值	47.42	0.17	7.78	2.89
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				