北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/26 00:00:00.00	45.07	0.07	7.57	3.99
2021/11/26 01:00:00.00	44.29	0.08	7.57	3.68
2021/11/26 02:00:00.00	45.41	0.12	7.57	3.98
2021/11/26 03:00:00.00	44.92	0.31	7.57	4.06
2021/11/26 04:00:00.00	41.29	0.45	7.57	4.14
2021/11/26 05:00:00.00	56.57	0.45	7.58	3.93
2021/11/26 06:00:00.00	45.16	0.45	7.58	4.07
2021/11/26 07:00:00.00	44.59	0.45	7.58	4.06
2021/11/26 08:00:00.00	42.48	0.45	7.59	3.28
2021/11/26 09:00:00.00	44.29	0.45	7.59	2.72
2021/11/26 10:00:00.00	43.07	0.45	7.59	3.94
2021/11/26 11:00:00.00	44.37	0.45	7.59	3.62
2021/11/26 12:00:00.00	45.61	0.45	7.59	3.77
2021/11/26 13:00:00.00	52.46	0.45	7.59	4.00
2021/11/26 14:00:00.00	57.13	0.45	7.59	4.15
2021/11/26 15:00:00.00	63.93	0.45	7.59	4.00
2021/11/26 16:00:00.00	54.96	0.45	7.60	3.76
2021/11/26 17:00:00.00	66.70	0.45	7.61	2.91
2021/11/26 18:00:00.00	60.73	0.45	7.61	1.94
2021/11/26 19:00:00.00	58.13	0.45	7.61	3.09
2021/11/26 20:00:00.00	53.66	0.45	7.62	1.09
2021/11/26 21:00:00.00	47.50	0.45	7.61	4.45
2021/11/26 22:00:00.00	47.95	0.45	7.61	4.19
2021/11/26 23:00:00.00	49.09	0.45	7.61	2.86
最大值	66.70	0.45	7.62	4.45
最小值	41.29	0.07	7.57	1.09
平均值	49.97	0.40	7.59	3.57
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				