北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/29 00:00:00.00	38.12	0.10	7.61	3.25
2021/11/29 01:00:00.00	39.15	0.09	7.61	3.94
2021/11/29 02:00:00.00	39.18	0.09	7.62	3.62
2021/11/29 03:00:00.00	38.17	0.09	7.61	3.97
2021/11/29 04:00:00.00	39.58	0.09	7.61	3.88
2021/11/29 05:00:00.00	54.73	0.09	7.61	3.94
2021/11/29 06:00:00.00	31.47	0.09	7.62	4.12
2021/11/29 07:00:00.00	33.46	0.08	7.62	3.93
2021/11/29 08:00:00.00	34.38	0.09	7.62	3.29
2021/11/29 09:00:00.00	34.27	0.09	7.63	1.40
2021/11/29 10:00:00.00	37.91	0.07	7.63	2.43
2021/11/29 11:00:00.00	39.89	0.07	7.63	3.19
2021/11/29 12:00:00.00	55.59	0.08	7.62	3.64
2021/11/29 13:00:00.00	35.52	0.08	7.62	3.77
2021/11/29 14:00:00.00	36.87	0.09	7.62	3.94
2021/11/29 15:00:00.00	33.55	0.09	7.62	3.92
2021/11/29 16:00:00.00	39.26	0.07	7.63	3.82
2021/11/29 17:00:00.00	36.24	0.07	7.63	2.35
2021/11/29 18:00:00.00	39.57	0.08	7.66	0.74
2021/11/29 19:00:00.00	38.81	0.07	7.64	3.44
2021/11/29 20:00:00.00	37.85	0.07	7.63	3.84
2021/11/29 21:00:00.00	37.66	0.08	7.63	3.74
2021/11/29 22:00:00.00	34.07	0.09	7.62	3.95
2021/11/29 23:00:00.00	35.14	0.10	7.62	4.12
最大值	55.59	0.10	7.66	4.12
最小值	31.47	0.07	7.61	0.74
平均值	38.35	0.08	7.63	3.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				