北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/30 00:00:00.00	35.72	0.09	7.62	3.93
2021/11/30 01:00:00.00	31.90	0.10	7.63	3.93
2021/11/30 02:00:00.00	31.13	0.10	7.63	3.77
2021/11/30 03:00:00.00	35.97	0.08	7.63	3.40
2021/11/30 04:00:00.00	34.78	0.08	7.63	3.39
2021/11/30 05:00:00.00	40.01	0.08	7.64	3.55
2021/11/30 06:00:00.00	38.52	0.08	7.64	3.69
2021/11/30 07:00:00.00	36.61	0.09	7.64	3.66
2021/11/30 08:00:00.00	35.62	0.08	7.64	2.53
2021/11/30 09:00:00.00	31.58	0.08	7.66	0.01
2021/11/30 10:00:00.00	33.43	0.08	7.70	0.00
2021/11/30 11:00:00.00	32.99	0.06	7.72	0.85
2021/11/30 12:00:00.00	40.23	0.06	7.66	3.35
2021/11/30 13:00:00.00	55.93	0.07	7.63	3.60
2021/11/30 14:00:00.00	70.14	0.12	7.61	3.95
2021/11/30 15:00:00.00	46.98	0.19	7.60	3.76
2021/11/30 16:00:00.00	50.84	0.25	7.60	3.90
2021/11/30 17:00:00.00	48.33	0.28	7.61	2.90
2021/11/30 18:00:00.00	43.47	0.28	7.61	1.82
2021/11/30 19:00:00.00	51.52	0.24	7.61	2.79
2021/11/30 20:00:00.00	46.54	0.23	7.62	0.69
2021/11/30 21:00:00.00	34.83	0.20	7.63	4.00
2021/11/30 22:00:00.00	38.81	0.19	7.62	3.98
2021/11/30 23:00:00.00	33.93	0.22	7.62	4.15
最大值	70.14	0.28	7.72	4.15
最小值	31.13	0.06	7.60	0.00
平均值	40.82	0.14	7.63	2.98
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				