北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/02 00:00:00.00	34.23	0.08	7.68	3.66
2021/12/02 01:00:00.00	31.17	0.08	7.68	3.58
2021/12/02 02:00:00.00	31.78	0.07	7.68	3.54
2021/12/02 03:00:00.00	37.92	0.06	7.68	3.74
2021/12/02 04:00:00.00	34.95	0.06	7.68	3.50
2021/12/02 05:00:00.00	35.52	0.06	7.68	3.15
2021/12/02 06:00:00.00	32.99	0.06	7.68	3.17
2021/12/02 07:00:00.00	33.08	0.06	7.68	3.55
2021/12/02 08:00:00.00	28.10	0.06	7.68	2.72
2021/12/02 09:00:00.00	30.34	0.06	7.70	0.02
2021/12/02 10:00:00.00	33.68	0.06	7.70	3.04
2021/12/02 11:00:00.00	29.62	0.06	7.67	3.67
2021/12/02 12:00:00.00	33.62	0.05	7.66	4.05
2021/12/02 13:00:00.00	26.75	0.04	7.66	3.97
2021/12/02 14:00:00.00	45.75	0.05	7.66	3.88
2021/12/02 15:00:00.00	42.12	0.05	7.66	4.03
2021/12/02 16:00:00.00	60.19	0.05	7.67	3.71
2021/12/02 17:00:00.00	62.48	0.06	7.68	1.37
2021/12/02 18:00:00.00	54.34	0.06	7.70	1.82
2021/12/02 19:00:00.00	55.92	0.06	7.69	3.32
2021/12/02 20:00:00.00	53.72	0.07	7.68	3.55
2021/12/02 21:00:00.00	51.40	0.07	7.68	3.66
2021/12/02 22:00:00.00	51.68	0.07	7.68	3.89
2021/12/02 23:00:00.00	46.39	0.07	7.68	2.90
最大值	62.48	0.08	7.70	4.05
最小值	26.75	0.04	7.66	0.02
平均值	40.74	0.06	7.68	3.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				