北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/04 00:00:00.00	51.49	0.07	7.68	3.62
2021/12/04 01:00:00.00	52.64	0.07	7.68	1.83
2021/12/04 02:00:00.00	49.04	0.07	7.68	2.35
2021/12/04 03:00:00.00	47.58	0.07	7.68	2.87
2021/12/04 04:00:00.00	46.56	0.09	7.67	3.46
2021/12/04 05:00:00.00	43.33	0.09	7.67	3.43
2021/12/04 06:00:00.00	44.71	0.08	7.67	3.50
2021/12/04 07:00:00.00	45.92	0.09	7.68	3.37
2021/12/04 08:00:00.00	42.80	0.08	7.67	3.36
2021/12/04 09:00:00.00	42.77	0.08	7.69	0.71
2021/12/04 10:00:00.00	38.03	0.07	7.72	0.00
2021/12/04 11:00:00.00	42.45	0.05	7.71	2.60
2021/12/04 12:00:00.00	51.03	0.04	7.68	3.77
2021/12/04 13:00:00.00	58.80	0.04	7.67	3.82
2021/12/04 14:00:00.00	65.34	0.04	7.68	1.16
2021/12/04 15:00:00.00	72.55	0.04	7.71	0.00
2021/12/04 16:00:00.00	73.18	0.05	7.76	0.00
2021/12/04 17:00:00.00	59.79	0.07	7.81	0.00
2021/12/04 18:00:00.00	54.76	0.06	7.85	0.00
2021/12/04 19:00:00.00	48.50	0.06	7.89	0.00
2021/12/04 20:00:00.00	42.25	0.07	7.80	2.93
2021/12/04 21:00:00.00	38.18	0.09	7.69	3.72
2021/12/04 22:00:00.00	35.77	0.21	7.65	3.85
2021/12/04 23:00:00.00	30.80	0.37	7.63	3.63
最大值	73.18	0.37	7.89	3.85
最小值	30.80	0.04	7.63	0.00
平均值	49.09	0.09	7.71	2.25
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				