北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/05 00:00:00.00	30.03	0.45	7.62	3.57
2021/12/05 01:00:00.00	31.19	0.47	7.62	3.21
2021/12/05 02:00:00.00	24.83	0.47	7.62	1.65
2021/12/05 03:00:00.00	24.82	0.48	7.62	1.24
2021/12/05 04:00:00.00	28.08	0.46	7.62	1.58
2021/12/05 05:00:00.00	32.55	0.45	7.61	2.07
2021/12/05 06:00:00.00	33.50	0.46	7.60	4.79
2021/12/05 07:00:00.00	35.23	0.51	7.61	1.84
2021/12/05 08:00:00.00	38.43	0.49	7.61	2.80
2021/12/05 09:00:00.00	37.23	0.42	7.62	0.44
2021/12/05 10:00:00.00	42.03	0.36	7.65	0.59
2021/12/05 11:00:00.00	47.99	0.30	7.63	3.70
2021/12/05 12:00:00.00	51.97	0.26	7.62	3.70
2021/12/05 13:00:00.00	58.84	0.23	7.62	3.32
2021/12/05 14:00:00.00	60.17	0.18	7.63	1.76
2021/12/05 15:00:00.00	69.66	0.14	7.64	0.63
2021/12/05 16:00:00.00	75.35	0.12	7.64	2.35
2021/12/05 17:00:00.00	70.13	0.12	7.64	2.48
2021/12/05 18:00:00.00	66.94	0.13	7.65	0.56
2021/12/05 19:00:00.00	54.13	0.13	7.67	1.19
2021/12/05 20:00:00.00	50.92	0.12	7.65	3.13
2021/12/05 21:00:00.00	47.95	0.12	7.64	3.43
2021/12/05 22:00:00.00	52.88	0.12	7.64	3.63
2021/12/05 23:00:00.00	47.22	0.11	7.64	3.41
最大值	75.35	0.51	7.67	4.79
最小值	24.82	0.11	7.60	0.44
平均值	46.34	0.30	7.63	2.38
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				