北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/06 00:00:00.00	45.68	0.10	7.64	3.42
2021/12/06 01:00:00.00	48.49	0.10	7.64	2.97
2021/12/06 02:00:00.00	53.03	0.12	7.64	1.31
2021/12/06 03:00:00.00	58.10	0.13	7.66	0.14
2021/12/06 04:00:00.00	65.93	0.13	7.68	1.02
2021/12/06 05:00:00.00	61.49	0.14	7.66	2.90
2021/12/06 06:00:00.00	62.89	0.15	7.65	3.73
2021/12/06 07:00:00.00	66.99	0.15	7.65	4.32
2021/12/06 08:00:00.00	66.80	0.13	7.66	2.69
2021/12/06 09:00:00.00	58.16	0.12	7.66	1.22
2021/12/06 10:00:00.00	65.99	0.13	7.67	0.06
2021/12/06 11:00:00.00	72.57	0.13	7.66	3.47
2021/12/06 12:00:00.00	80.88	0.11	7.65	3.41
2021/12/06 13:00:00.00	86.18	0.10	7.65	1.18
2021/12/06 14:00:00.00	91.04	0.09	7.66	2.04
2021/12/06 15:00:00.00	80.22	0.08	7.65	3.02
2021/12/06 16:00:00.00	85.35	0.08	7.66	1.48
2021/12/06 17:00:00.00	84.40	0.08	7.66	3.11
2021/12/06 18:00:00.00	81.35	0.08	7.66	2.23
2021/12/06 19:00:00.00	68.71	0.08	7.65	3.11
2021/12/06 20:00:00.00	65.45	0.09	7.65	0.92
2021/12/06 21:00:00.00	60.78	0.11	7.66	0.00
2021/12/06 22:00:00.00	80.51	0.19	7.65	0.43
2021/12/06 23:00:00.00	52.95	0.35	7.64	1.94
最大值	91.04	0.35	7.68	4.32
最小值	45.68	0.08	7.64	0.00
平均值	68.50	0.12	7.66	2.09
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				