北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/07 00:00:00.00	59.18	0.39	7.63	2.69
2021/12/07 01:00:00.00	54.00	0.29	7.64	3.26
2021/12/07 02:00:00.00	53.01	0.20	7.64	3.21
2021/12/07 03:00:00.00	54.19	0.15	7.64	3.18
2021/12/07 04:00:00.00	53.04	0.14	7.64	3.41
2021/12/07 05:00:00.00	47.86	0.13	7.65	3.04
2021/12/07 06:00:00.00	50.63	0.12	7.65	3.24
2021/12/07 07:00:00.00	51.80	0.12	7.65	2.78
2021/12/07 08:00:00.00	54.30	0.12	7.65	1.95
2021/12/07 09:00:00.00	42.58	0.11	7.66	1.00
2021/12/07 10:00:00.00	50.15	0.10	7.67	0.69
2021/12/07 11:00:00.00	50.24	0.12	7.64	3.24
2021/12/07 12:00:00.00	51.82	0.15	7.63	3.45
2021/12/07 13:00:00.00	69.96	0.15	7.63	3.53
2021/12/07 14:00:00.00	65.25	0.13	7.63	3.21
2021/12/07 15:00:00.00	69.17	0.11	7.63	3.16
2021/12/07 16:00:00.00	69.69	0.11	7.64	3.02
2021/12/07 17:00:00.00	69.91	0.12	7.64	3.14
2021/12/07 18:00:00.00	68.16	0.13	7.64	3.30
2021/12/07 19:00:00.00	62.73	0.12	7.64	3.24
2021/12/07 20:00:00.00	53.85	0.12	7.64	3.18
2021/12/07 21:00:00.00	48.83	0.13	7.64	3.31
2021/12/07 22:00:00.00	48.09	0.12	7.64	3.25
2021/12/07 23:00:00.00	49.36	0.10	7.64	3.21
最大值	69.96	0.39	7.67	3.53
最小值	42.58	0.10	7.63	0.69
平均值	56.16	0.14	7.64	2.95
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				