北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/09 00:00:00.00	47.38	0.72	7.53	2.52
2021/12/09 01:00:00.00	45.74	0.78	7.54	0.00
2021/12/09 02:00:00.00	47.43	0.77	7.55	1.26
2021/12/09 03:00:00.00	45.03	0.78	7.52	3.52
2021/12/09 04:00:00.00	39.70	0.87	7.50	3.98
2021/12/09 05:00:00.00	40.50	1.00	7.49	4.35
2021/12/09 06:00:00.00	43.62	1.12	7.48	3.22
2021/12/09 07:00:00.00	43.95	1.18	7.48	0.17
2021/12/09 08:00:00.00	54.58	1.14	7.50	0.00
2021/12/09 09:00:00.00	56.39	1.09	7.50	0.85
2021/12/09 10:00:00.00	54.46	1.10	7.48	5.28
2021/12/09 11:00:00.00	68.84	1.34	7.44	6.91
2021/12/09 12:00:00.00	91.92	1.52	7.44	2.19
2021/12/09 13:00:00.00	82.19	1.47	7.45	2.38
2021/12/09 14:00:00.00	76.87	1.43	7.45	3.14
2021/12/09 15:00:00.00	66.62	1.41	7.45	3.32
2021/12/09 16:00:00.00	65.13	1.38	7.46	1.11
2021/12/09 17:00:00.00	72.08	1.33	7.47	0.00
2021/12/09 18:00:00.00	66.67	1.26	7.49	0.71
2021/12/09 19:00:00.00	71.98	1.22	7.47	3.56
2021/12/09 20:00:00.00	68.98	1.19	7.47	2.49
2021/12/09 21:00:00.00	70.24	1.15	7.48	1.36
2021/12/09 22:00:00.00	67.39	1.09	7.48	1.37
2021/12/09 23:00:00.00	65.07	1.03	7.48	1.64
最大值	91.92	1.52	7.55	6.91
最小值	39.70	0.72	7.44	0.00
平均值	60.53	1.14	7.48	2.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				