北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/21 00:00:00.00	49.60	0.39	7.69	3.66
2021/12/21 01:00:00.00	52.89	0.37	7.69	3.89
2021/12/21 02:00:00.00	50.31	0.37	7.70	3.85
2021/12/21 03:00:00.00	45.96	0.35	7.70	3.74
2021/12/21 04:00:00.00	48.20	0.31	7.71	3.41
2021/12/21 05:00:00.00	45.26	0.26	7.71	3.58
2021/12/21 06:00:00.00	46.56	0.23	7.72	3.21
2021/12/21 07:00:00.00	46.11	0.22	7.73	3.50
2021/12/21 08:00:00.00	45.98	0.21	7.73	3.76
2021/12/21 09:00:00.00	38.73	0.20	7.73	4.00
2021/12/21 10:00:00.00	38.36	0.18	7.74	4.28
2021/12/21 11:00:00.00	49.76	0.16	7.74	3.25
2021/12/21 12:00:00.00	53.03	0.15	7.75	2.59
2021/12/21 13:00:00.00	56.47	0.15	7.75	3.81
2021/12/21 14:00:00.00	64.28	0.14	7.75	3.67
2021/12/21 15:00:00.00	74.71	0.13	7.75	3.58
2021/12/21 16:00:00.00	73.67	0.13	7.76	3.60
2021/12/21 17:00:00.00	59.78	0.13	7.77	3.82
2021/12/21 18:00:00.00	69.78	0.13	7.78	3.78
2021/12/21 19:00:00.00	62.79	0.14	7.78	3.94
2021/12/21 20:00:00.00	60.45	0.13	7.78	4.09
2021/12/21 21:00:00.00	56.41	0.13	7.79	3.91
2021/12/21 22:00:00.00	52.82	0.12	7.79	3.98
2021/12/21 23:00:00.00	53.73	0.12	7.79	3.94
最大值	74.71	0.39	7.79	4.28
最小值	38.36	0.12	7.69	2.59
平均值	53.99	0.20	7.74	3.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				