北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/22 00:00:00.00	60.01	0.13	7.79	4.05
2021/12/22 01:00:00.00	54.45	0.12	7.80	4.17
2021/12/22 02:00:00.00	49.61	0.12	7.80	4.10
2021/12/22 03:00:00.00	49.47	0.13	7.80	3.82
2021/12/22 04:00:00.00	45.71	0.13	7.80	4.14
2021/12/22 05:00:00.00	37.36	0.12	7.80	3.81
2021/12/22 06:00:00.00	39.66	0.12	7.80	3.98
2021/12/22 07:00:00.00	38.68	0.13	7.80	4.04
2021/12/22 08:00:00.00	37.71	0.13	7.80	4.01
2021/12/22 09:00:00.00	39.51	0.13	7.80	3.99
2021/12/22 10:00:00.00	39.35	0.12	7.80	4.14
2021/12/22 11:00:00.00	43.45	0.11	7.79	3.98
2021/12/22 12:00:00.00	45.18	0.11	7.80	1.94
2021/12/22 13:00:00.00	51.20	0.11	7.79	3.92
2021/12/22 14:00:00.00	25.29	0.11	7.79	3.79
2021/12/22 15:00:00.00	46.37	0.12	7.78	3.76
2021/12/22 16:00:00.00	61.09	0.11	7.79	3.91
2021/12/22 17:00:00.00	58.63	0.12	7.79	3.63
2021/12/22 18:00:00.00	45.19	0.12	7.79	3.86
2021/12/22 19:00:00.00	45.11	0.11	7.80	3.73
2021/12/22 20:00:00.00	45.50	0.12	7.79	3.97
2021/12/22 21:00:00.00	40.84	0.12	7.79	4.24
2021/12/22 22:00:00.00	35.35	0.12	7.79	4.10
2021/12/22 23:00:00.00	37.10	0.14	7.79	4.12
				1
最大值	61.09	0.14	7.80	4.24
最小值	25.29	0.11	7.78	1.94
平均值	44.66	0.12	7.79	3.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				