北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/23 00:00:00.00	36.41	0.13	7.79	3.85
2021/12/23 01:00:00.00	31.81	0.13	7.79	4.04
2021/12/23 02:00:00.00	32.69	0.12	7.79	4.03
2021/12/23 03:00:00.00	31.46	0.12	7.79	3.92
2021/12/23 04:00:00.00	29.45	0.12	7.78	3.72
2021/12/23 05:00:00.00	28.74	0.13	7.78	3.82
2021/12/23 06:00:00.00	29.22	0.15	7.78	3.91
2021/12/23 07:00:00.00	27.77	0.14	7.78	3.91
2021/12/23 08:00:00.00	25.94	0.11	7.78	4.06
2021/12/23 09:00:00.00	27.10	0.12	7.78	4.08
2021/12/23 10:00:00.00	28.96	0.11	7.78	4.28
2021/12/23 11:00:00.00	31.02	0.11	7.78	4.14
2021/12/23 12:00:00.00	30.87	0.11	7.78	2.27
2021/12/23 13:00:00.00	32.09	0.11	7.78	4.10
2021/12/23 14:00:00.00	31.03	0.12	7.78	4.29
2021/12/23 15:00:00.00	35.04	0.12	7.78	3.90
2021/12/23 16:00:00.00	40.08	0.13	7.78	4.14
2021/12/23 17:00:00.00	35.28	0.12	7.78	4.08
2021/12/23 18:00:00.00	35.84	0.10	7.78	4.17
2021/12/23 19:00:00.00	34.34	0.11	7.79	4.11
2021/12/23 20:00:00.00	31.94	0.11	7.79	4.18
2021/12/23 21:00:00.00	30.51	0.11	7.79	4.15
2021/12/23 22:00:00.00	27.49	0.11	7.79	3.69
2021/12/23 23:00:00.00	28.88	0.10	7.80	2.31
最大值	40.08	0.15	7.80	4.29
最小值	25.94	0.10	7.78	2.27
平均值	31.41	0.12	7.78	3.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				