北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/24 00:00:00.00	30.23	0.11	7.79	4.11
2021/12/24 01:00:00.00	32.31	0.11	7.78	3.77
2021/12/24 02:00:00.00	34.51	0.11	7.78	3.99
2021/12/24 03:00:00.00	30.68	0.11	7.78	4.04
2021/12/24 04:00:00.00	30.14	0.11	7.78	3.85
2021/12/24 05:00:00.00	24.78	0.12	7.78	3.89
2021/12/24 06:00:00.00	22.40	0.13	7.78	4.09
2021/12/24 07:00:00.00	21.86	0.12	7.78	3.91
2021/12/24 08:00:00.00	20.34	0.12	7.78	3.87
2021/12/24 09:00:00.00	20.83	0.11	7.79	2.27
2021/12/24 10:00:00.00	20.49	0.12	7.79	1.54
2021/12/24 11:00:00.00	19.38	0.12	7.79	4.44
2021/12/24 12:00:00.00	21.07	0.11	7.78	4.13
2021/12/24 13:00:00.00	24.17	0.10	7.77	4.28
2021/12/24 14:00:00.00	31.04	0.09	7.77	4.14
2021/12/24 15:00:00.00	33.62	0.08	7.77	3.89
2021/12/24 16:00:00.00	37.13	0.08	7.78	4.14
2021/12/24 17:00:00.00	35.16	0.09	7.78	3.90
2021/12/24 18:00:00.00	27.01	0.10	7.78	4.11
2021/12/24 19:00:00.00	22.00	0.10	7.79	4.30
2021/12/24 20:00:00.00	19.80	0.11	7.79	4.57
2021/12/24 21:00:00.00	20.79	0.10	7.79	4.06
2021/12/24 22:00:00.00	18.64	0.10	7.79	3.71
2021/12/24 23:00:00.00	18.33	0.10	7.80	2.64
最大值	37.13	0.13	7.80	4.57
最小值	18.33	0.08	7.77	1.54
平均值	25.70	0.11	7.78	3.82
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				