北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/25 00:00:00.00	17.77	0.10	7.79	4.40
2021/12/25 01:00:00.00	17.92	0.10	7.79	4.16
2021/12/25 02:00:00.00	18.36	0.10	7.79	4.24
2021/12/25 03:00:00.00	17.91	0.10	7.79	4.18
2021/12/25 04:00:00.00	17.83	0.10	7.79	4.23
2021/12/25 05:00:00.00	17.56	0.11	7.79	4.09
2021/12/25 06:00:00.00	16.42	0.11	7.79	4.22
2021/12/25 07:00:00.00	17.43	0.10	7.79	4.02
2021/12/25 08:00:00.00	16.37	0.10	7.79	4.05
2021/12/25 09:00:00.00	16.17	0.10	7.80	4.13
2021/12/25 10:00:00.00	16.57	0.09	7.79	2.88
2021/12/25 11:00:00.00	15.45	0.09	7.80	1.98
2021/12/25 12:00:00.00	16.07	0.07	7.79	3.99
2021/12/25 13:00:00.00	18.39	0.07	7.79	3.79
2021/12/25 14:00:00.00	20.17	0.07	7.78	3.78
2021/12/25 15:00:00.00	25.79	0.06	7.78	4.10
2021/12/25 16:00:00.00	26.01	0.07	7.79	3.73
2021/12/25 17:00:00.00	26.92	0.08	7.80	4.04
2021/12/25 18:00:00.00	22.93	0.08	7.79	4.16
2021/12/25 19:00:00.00	19.87	0.08	7.79	4.30
2021/12/25 20:00:00.00	18.81	0.09	7.80	4.41
2021/12/25 21:00:00.00	18.01	0.10	7.80	4.35
2021/12/25 22:00:00.00	17.95	0.10	7.80	4.61
2021/12/25 23:00:00.00	17.48	0.09	7.80	4.09
最大值	26.92	0.11	7.80	4.61
最小值	15.45	0.06	7.78	1.98
平均值	18.92	0.09	7.79	4.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				