北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/26 00:00:00.00	16.72	0.09	7.80	4.67
2021/12/26 01:00:00.00	16.45	0.09	7.80	4.29
2021/12/26 02:00:00.00	16.24	0.09	7.80	4.25
2021/12/26 03:00:00.00	16.68	0.10	7.80	4.17
2021/12/26 04:00:00.00	16.18	0.10	7.80	4.24
2021/12/26 05:00:00.00	15.73	0.09	7.81	4.53
2021/12/26 06:00:00.00	15.69	0.10	7.80	4.31
2021/12/26 07:00:00.00	16.17	0.10	7.80	4.20
2021/12/26 08:00:00.00	17.59	0.09	7.80	4.40
2021/12/26 09:00:00.00	16.01	0.09	7.80	4.31
2021/12/26 10:00:00.00	16.59	0.09	7.80	0.59
2021/12/26 11:00:00.00	16.05	0.08	7.81	2.40
2021/12/26 12:00:00.00	16.15	0.07	7.80	4.38
2021/12/26 13:00:00.00	18.97	0.07	7.79	4.18
2021/12/26 14:00:00.00	23.04	0.07	7.80	4.29
2021/12/26 15:00:00.00	26.04	0.07	7.79	3.11
2021/12/26 16:00:00.00	30.30	0.08	7.81	0.00
2021/12/26 17:00:00.00	31.22	0.08	7.82	0.00
2021/12/26 18:00:00.00	22.85	0.08	7.83	0.00
2021/12/26 19:00:00.00	20.38	0.09	7.84	0.29
2021/12/26 20:00:00.00	18.79	0.09	7.82	2.78
2021/12/26 21:00:00.00	18.32	0.10	7.79	3.66
2021/12/26 22:00:00.00	17.46	0.09	7.78	3.90
2021/12/26 23:00:00.00	16.82	0.10	7.78	2.00
最大值	31.22	0.10	7.84	4.67
最小值	15.69	0.07	7.78	0.00
平均值	19.02	0.09	7.80	3.12
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				