北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/27 00:00:00.00	18.46	0.11	7.77	4.16
2021/12/27 01:00:00.00	18.64	0.11	7.77	4.19
2021/12/27 02:00:00.00	18.36	0.11	7.77	4.17
2021/12/27 03:00:00.00	17.92	0.12	7.77	4.23
2021/12/27 04:00:00.00	17.95	0.12	7.78	4.41
2021/12/27 05:00:00.00	18.08	0.12	7.78	3.90
2021/12/27 06:00:00.00	17.41	0.12	7.79	4.12
2021/12/27 07:00:00.00	16.83	0.12	7.79	4.16
2021/12/27 08:00:00.00	17.41	0.13	7.79	4.22
2021/12/27 09:00:00.00	17.88	0.12	7.80	0.28
2021/12/27 10:00:00.00	17.59	0.12	7.81	3.32
2021/12/27 11:00:00.00	17.59	0.12	7.80	4.21
2021/12/27 12:00:00.00	17.59	0.12	7.80	4.27
2021/12/27 13:00:00.00	17.59	0.12	7.80	4.09
2021/12/27 14:00:00.00	17.59	0.11	7.81	3.77
2021/12/27 15:00:00.00	17.59	0.10	7.81	3.86
2021/12/27 16:00:00.00	17.59	0.10	7.82	3.86
2021/12/27 17:00:00.00	26.70	0.10	7.83	2.77
2021/12/27 18:00:00.00	57.27	0.10	7.85	0.53
2021/12/27 19:00:00.00	52.61	0.11	7.85	3.89
2021/12/27 20:00:00.00	40.57	0.10	7.84	3.86
2021/12/27 21:00:00.00	36.58	0.11	7.84	4.06
2021/12/27 22:00:00.00	31.27	0.12	7.84	3.92
2021/12/27 23:00:00.00	30.02	0.12	7.84	4.09
最大值	57.27	0.13	7.85	4.41
最小值	16.83	0.10	7.77	0.28
平均值	24.04	0.11	7.81	3.68
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				