北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/28 00:00:00.00	27.64	0.12	7.84	4.15
2021/12/28 01:00:00.00	25.02	0.12	7.84	4.02
2021/12/28 02:00:00.00	25.76	0.13	7.84	3.98
2021/12/28 03:00:00.00	27.42	0.11	7.84	4.20
2021/12/28 04:00:00.00	25.21	0.10	7.85	4.18
2021/12/28 05:00:00.00	27.93	0.12	7.85	3.91
2021/12/28 06:00:00.00	26.95	0.12	7.84	4.02
2021/12/28 07:00:00.00	25.52	0.12	7.84	3.99
2021/12/28 08:00:00.00	20.42	0.12	7.84	4.15
2021/12/28 09:00:00.00	22.63	0.13	7.84	4.25
2021/12/28 10:00:00.00	23.57	0.12	7.84	4.41
2021/12/28 11:00:00.00	30.03	0.11	7.84	2.94
2021/12/28 12:00:00.00	37.10	0.11	7.84	1.46
2021/12/28 13:00:00.00	45.49	0.11	7.83	2.56
2021/12/28 14:00:00.00	56.96	0.12	7.82	3.32
2021/12/28 15:00:00.00	58.75	0.11	7.82	3.79
2021/12/28 16:00:00.00	64.63	0.11	7.82	4.05
2021/12/28 17:00:00.00	50.63	0.12	7.82	3.68
2021/12/28 18:00:00.00	40.35	0.11	7.82	4.15
2021/12/28 19:00:00.00	41.58	0.12	7.82	3.94
2021/12/28 20:00:00.00	35.86	0.13	7.83	4.22
2021/12/28 21:00:00.00	38.53	0.13	7.82	4.06
2021/12/28 22:00:00.00	35.57	0.13	7.83	4.01
2021/12/28 23:00:00.00	30.61	0.13	7.83	4.00
最大值	64.63	0.13	7.85	4.41
最小值	20.42	0.10	7.82	1.46
平均值	35.17	0.12	7.83	3.81
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				