北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/29 00:00:00.00	28.81	0.13	7.83	4.10
2021/12/29 01:00:00.00	26.87	0.13	7.83	4.14
2021/12/29 02:00:00.00	29.98	0.13	7.83	3.84
2021/12/29 03:00:00.00	31.73	0.13	7.84	3.93
2021/12/29 04:00:00.00	31.96	0.13	7.84	4.00
2021/12/29 05:00:00.00	33.77	0.15	7.84	3.96
2021/12/29 06:00:00.00	31.21	0.14	7.84	3.99
2021/12/29 07:00:00.00	28.16	0.12	7.84	4.09
2021/12/29 08:00:00.00	27.95	0.13	7.84	4.01
2021/12/29 09:00:00.00	23.21	0.13	7.84	3.97
2021/12/29 10:00:00.00	26.56	0.12	7.84	4.22
2021/12/29 11:00:00.00	29.30	0.12	7.83	3.98
2021/12/29 12:00:00.00	34.89	0.12	7.83	4.04
2021/12/29 13:00:00.00	40.28	0.12	7.82	4.16
2021/12/29 14:00:00.00	61.43	0.11	7.82	3.85
2021/12/29 15:00:00.00	50.91	0.11	7.82	3.12
2021/12/29 16:00:00.00	49.10	0.11	7.84	2.52
2021/12/29 17:00:00.00	37.96	0.12	7.84	2.76
2021/12/29 18:00:00.00	19.59	0.13	7.84	2.42
2021/12/29 19:00:00.00	19.51	0.12	7.83	3.26
2021/12/29 20:00:00.00	19.47	0.13	7.83	3.62
2021/12/29 21:00:00.00	18.84	0.14	7.83	3.86
2021/12/29 22:00:00.00	18.76	0.13	7.83	3.80
2021/12/29 23:00:00.00	19.25	0.13	7.83	3.85
最大值	61.43	0.15	7.84	4.22
最小值	18.76	0.11	7.82	2.42
平均值	30.81	0.13	7.83	3.73
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				