北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/12/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/12/30 00:00:00.00	25.63	0.14	7.83	4.08
2021/12/30 01:00:00.00	26.61	0.15	7.83	4.10
2021/12/30 02:00:00.00	26.72	0.14	7.83	3.81
2021/12/30 03:00:00.00	26.62	0.14	7.83	3.83
2021/12/30 04:00:00.00	25.08	0.14	7.83	3.99
2021/12/30 05:00:00.00	19.68	0.13	7.83	3.79
2021/12/30 06:00:00.00	19.68	0.13	7.83	3.77
2021/12/30 07:00:00.00	20.04	0.14	7.83	3.86
2021/12/30 08:00:00.00	23.95	0.14	7.83	4.44
2021/12/30 09:00:00.00	23.95	0.13	7.83	2.98
2021/12/30 10:00:00.00	23.95	0.12	7.83	3.25
2021/12/30 11:00:00.00	23.95	0.12	7.82	3.98
2021/12/30 12:00:00.00	23.95	0.12	7.82	3.85
2021/12/30 13:00:00.00	23.95	0.12	7.82	3.66
2021/12/30 14:00:00.00	23.95	0.11	7.83	3.77
2021/12/30 15:00:00.00	23.95	0.12	7.84	3.72
2021/12/30 16:00:00.00	191.93	0.13	7.84	3.59
2021/12/30 17:00:00.00	212.05	0.12	7.85	3.67
2021/12/30 18:00:00.00	212.05	0.12	7.85	3.74
2021/12/30 19:00:00.00	212.05	0.11	7.85	3.94
2021/12/30 20:00:00.00	212.05	0.11	7.85	4.11
2021/12/30 21:00:00.00	212.05	0.13	7.85	3.86
2021/12/30 22:00:00.00	212.05	0.12	7.85	4.24
2021/12/30 23:00:00.00	212.05	0.12	7.85	1.41
最大值	212.05	0.15	7.85	4.44
最小值	19.68	0.11	7.82	1.41
平均值	85.75	0.13	7.84	3.73
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				