北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/01 00:00:00.00	62.18	0.13	7.80	4.55
2022/01/01 01:00:00.00	105.09	0.15	7.80	4.60
2022/01/01 02:00:00.00	55.02	0.15	7.80	4.70
2022/01/01 03:00:00.00	46.23	0.13	7.81	4.76
2022/01/01 04:00:00.00	46.23	0.11	7.81	4.52
2022/01/01 05:00:00.00	38.52	0.10	7.81	4.58
2022/01/01 06:00:00.00	0.00	0.10	7.82	4.16
2022/01/01 07:00:00.00	0.00	0.10	7.81	4.56
2022/01/01 08:00:00.00	0.00	0.11	7.82	4.25
2022/01/01 09:00:00.00	0.00	0.12	7.82	4.28
2022/01/01 10:00:00.00	33.13	0.12	7.82	0.62
2022/01/01 11:00:00.00	51.46	0.12	7.83	0.01
2022/01/01 12:00:00.00	107.16	0.12	7.84	0.68
2022/01/01 13:00:00.00	92.03	0.10	7.81	2.79
2022/01/01 14:00:00.00	42.76	0.09	7.79	3.52
2022/01/01 15:00:00.00	33.08	0.10	7.79	3.99
2022/01/01 16:00:00.00	33.56	0.09	7.79	2.46
2022/01/01 17:00:00.00	36.63	0.08	7.81	0.23
2022/01/01 18:00:00.00	36.23	0.10	7.83	0.09
2022/01/01 19:00:00.00	32.82	0.11	7.81	2.66
2022/01/01 20:00:00.00	34.75	0.11	7.78	3.40
2022/01/01 21:00:00.00	28.53	0.12	7.78	3.69
2022/01/01 22:00:00.00	32.09	0.11	7.78	3.26
2022/01/01 23:00:00.00	29.50	0.11	7.78	2.16
最大值	107.16	0.15	7.84	4.76
最小值	0.00	0.08	7.78	0.01
平均值	40.71	0.11	7.81	3.11
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				