北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/02 00:00:00.00	29.52	0.12	7.78	4.07
2022/01/02 01:00:00.00	32.02	0.13	7.78	3.89
2022/01/02 02:00:00.00	32.65	0.14	7.79	3.64
2022/01/02 03:00:00.00	32.13	0.14	7.79	3.57
2022/01/02 04:00:00.00	32.11	0.12	7.79	3.53
2022/01/02 05:00:00.00	29.63	0.11	7.79	3.55
2022/01/02 06:00:00.00	28.25	0.12	7.80	5.81
2022/01/02 07:00:00.00	27.12	0.11	7.80	3.80
2022/01/02 08:00:00.00	28.44	0.12	7.80	4.03
2022/01/02 09:00:00.00	27.29	0.14	7.81	1.91
2022/01/02 10:00:00.00	27.46	0.11	7.83	0.00
2022/01/02 11:00:00.00	26.06	0.11	7.84	0.00
2022/01/02 12:00:00.00	28.72	0.14	7.86	0.00
2022/01/02 13:00:00.00	34.64	0.15	7.88	0.00
2022/01/02 14:00:00.00	32.18	0.17	7.84	2.29
2022/01/02 15:00:00.00	34.48	0.16	7.83	0.30
2022/01/02 16:00:00.00	34.90	0.13	7.81	3.55
2022/01/02 17:00:00.00	37.77	0.13	7.78	3.03
2022/01/02 18:00:00.00	33.43	0.16	7.78	0.98
2022/01/02 19:00:00.00	34.82	0.19	7.80	0.00
2022/01/02 20:00:00.00	29.42	0.19	7.82	0.03
2022/01/02 21:00:00.00	28.97	0.22	7.79	3.05
2022/01/02 22:00:00.00	28.65	0.22	7.77	2.64
2022/01/02 23:00:00.00	30.67	0.19	7.78	1.85
最大值	37.77	0.22	7.88	5.81
最小值	26.06	0.11	7.77	0.00
平均值	30.89	0.15	7.81	2.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				