北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/03 00:00:00.00	33.25	0.18	7.76	3.28
2022/01/03 01:00:00.00	31.75	0.18	7.76	3.06
2022/01/03 02:00:00.00	28.61	0.16	7.76	2.93
2022/01/03 03:00:00.00	27.56	0.16	7.76	2.89
2022/01/03 04:00:00.00	22.93	0.16	7.77	3.37
2022/01/03 05:00:00.00	25.61	0.16	7.77	3.60
2022/01/03 06:00:00.00	27.69	0.16	7.77	3.97
2022/01/03 07:00:00.00	33.43	0.16	7.77	4.02
2022/01/03 08:00:00.00	24.67	0.16	7.77	3.57
2022/01/03 09:00:00.00	26.12	0.17	7.78	3.15
2022/01/03 10:00:00.00	23.67	0.16	7.78	2.56
2022/01/03 11:00:00.00	25.74	0.15	7.78	2.85
2022/01/03 12:00:00.00	29.87	0.15	7.77	3.46
2022/01/03 13:00:00.00	31.77	0.16	7.75	3.50
2022/01/03 14:00:00.00	39.72	0.18	7.73	3.77
2022/01/03 15:00:00.00	46.15	0.21	7.72	3.59
2022/01/03 16:00:00.00	35.42	0.24	7.72	3.51
2022/01/03 17:00:00.00	36.03	0.26	7.74	0.52
2022/01/03 18:00:00.00	39.01	0.27	7.77	0.00
2022/01/03 19:00:00.00	33.16	0.29	7.79	0.00
2022/01/03 20:00:00.00	29.92	0.31	7.82	0.00
2022/01/03 21:00:00.00	30.05	0.33	7.84	0.00
2022/01/03 22:00:00.00	29.61	0.37	7.83	1.96
2022/01/03 23:00:00.00	27.13	0.36	7.73	4.11
最大值	46.15	0.37	7.84	4.11
最小值	22.93	0.15	7.72	0.00
平均值	30.79	0.21	7.77	2.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				