北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/04 00:00:00.00	26.08	0.35	7.70	3.90
2022/01/04 01:00:00.00	26.05	0.38	7.70	4.26
2022/01/04 02:00:00.00	24.59	0.37	7.70	4.20
2022/01/04 03:00:00.00	25.03	0.33	7.70	4.23
2022/01/04 04:00:00.00	25.40	0.27	7.71	4.12
2022/01/04 05:00:00.00	24.92	0.23	7.72	3.94
2022/01/04 06:00:00.00	24.45	0.24	7.72	3.94
2022/01/04 07:00:00.00	25.84	0.25	7.73	3.73
2022/01/04 08:00:00.00	25.11	0.24	7.73	3.81
2022/01/04 09:00:00.00	25.44	0.20	7.74	1.08
2022/01/04 10:00:00.00	24.80	0.18	7.76	1.33
2022/01/04 11:00:00.00	24.96	0.16	7.75	3.84
2022/01/04 12:00:00.00	25.84	0.13	7.75	3.94
2022/01/04 13:00:00.00	27.45	0.13	7.75	3.97
2022/01/04 14:00:00.00	26.21	0.13	7.74	3.95
2022/01/04 15:00:00.00	29.52	0.12	7.74	3.76
2022/01/04 16:00:00.00	33.47	0.11	7.74	3.94
2022/01/04 17:00:00.00	33.38	0.11	7.75	3.69
2022/01/04 18:00:00.00	30.58	0.10	7.76	0.16
2022/01/04 19:00:00.00	30.59	0.10	7.76	3.86
2022/01/04 20:00:00.00	30.05	0.10	7.75	4.10
2022/01/04 21:00:00.00	29.02	0.10	7.75	4.03
2022/01/04 22:00:00.00	29.46	0.09	7.76	4.28
2022/01/04 23:00:00.00	27.25	0.10	7.76	4.11
最大值	33.47	0.38	7.76	4.28
最小值	24.45	0.09	7.70	0.16
平均值	27.31	0.19	7.74	3.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				