北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/05 00:00:00.00	26.84	0.10	7.76	4.19
2022/01/05 01:00:00.00	26.19	0.09	7.76	4.39
2022/01/05 02:00:00.00	26.95	0.10	7.77	3.84
2022/01/05 03:00:00.00	25.82	0.10	7.77	4.15
2022/01/05 04:00:00.00	26.22	0.09	7.77	4.12
2022/01/05 05:00:00.00	27.17	0.09	7.77	4.01
2022/01/05 06:00:00.00	23.34	0.10	7.77	4.17
2022/01/05 07:00:00.00	24.00	0.10	7.77	4.06
2022/01/05 08:00:00.00	22.89	0.10	7.77	4.67
2022/01/05 09:00:00.00	23.60	0.08	7.77	4.51
2022/01/05 10:00:00.00	23.77	0.09	7.77	4.54
2022/01/05 11:00:00.00	25.21	0.09	7.77	4.34
2022/01/05 12:00:00.00	24.96	0.08	7.80	2.40
2022/01/05 13:00:00.00	27.15	0.08	7.81	3.35
2022/01/05 14:00:00.00	30.40	0.10	7.81	4.03
2022/01/05 15:00:00.00	30.40	0.12	7.81	3.97
2022/01/05 16:00:00.00	30.40	0.13	7.82	4.35
2022/01/05 17:00:00.00	30.40	0.15	7.82	4.03
2022/01/05 18:00:00.00	30.40	0.12	7.84	0.08
2022/01/05 19:00:00.00	30.40	0.11	7.86	0.00
2022/01/05 20:00:00.00	30.40	0.14	7.85	3.83
2022/01/05 21:00:00.00	30.40	0.16	7.82	4.00
2022/01/05 22:00:00.00	30.40	0.15	7.81	3.72
2022/01/05 23:00:00.00	30.40	0.13	7.81	3.78
最大值	30.40	0.16	7.86	4.67
最小值	22.89	0.08	7.76	0.00
平均值	27.42	0.11	7.80	3.69
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				