北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/10 00:00:00.00	30.34	0.19	7.76	3.99
2022/01/10 01:00:00.00	29.01	0.18	7.76	5.03
2022/01/10 02:00:00.00	29.02	0.18	7.77	4.93
2022/01/10 03:00:00.00	28.06	0.19	7.77	4.28
2022/01/10 04:00:00.00	29.27	0.18	7.78	0.31
2022/01/10 05:00:00.00	27.61	0.20	7.79	0.03
2022/01/10 06:00:00.00	30.81	0.24	7.79	2.91
2022/01/10 07:00:00.00	28.97	0.25	7.77	3.03
2022/01/10 08:00:00.00	49.71	0.23	7.78	0.08
2022/01/10 09:00:00.00	45.85	0.24	7.79	0.01
2022/01/10 10:00:00.00	39.15	0.25	7.77	3.02
2022/01/10 11:00:00.00	37.30	0.22	7.75	4.03
2022/01/10 12:00:00.00	40.62	0.19	7.74	3.98
2022/01/10 13:00:00.00	40.28	0.17	7.74	3.95
2022/01/10 14:00:00.00	37.79	0.16	7.75	2.27
2022/01/10 15:00:00.00	35.49	0.15	7.74	3.22
2022/01/10 16:00:00.00	37.05	0.15	7.75	3.58
2022/01/10 17:00:00.00	37.44	0.15	7.76	2.15
2022/01/10 18:00:00.00	34.29	0.16	7.77	0.46
2022/01/10 19:00:00.00	27.60	0.16	7.77	1.85
2022/01/10 20:00:00.00	27.93	0.17	7.76	3.60
2022/01/10 21:00:00.00	25.28	0.16	7.75	3.64
2022/01/10 22:00:00.00	26.19	0.15	7.76	3.43
2022/01/10 23:00:00.00	25.81	0.14	7.77	0.02
最大值	49.71	0.25	7.79	5.03
最小值	25.28	0.14	7.74	0.01
平均值	33.37	0.19	7.76	2.66
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				