北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/13 00:00:00.00	28.32	0.14	7.75	4.17
2022/01/13 01:00:00.00	24.37	0.14	7.76	4.09
2022/01/13 02:00:00.00	24.13	0.14	7.77	3.97
2022/01/13 03:00:00.00	23.03	0.13	7.77	4.23
2022/01/13 04:00:00.00	25.37	0.13	7.77	4.11
2022/01/13 05:00:00.00	26.62	0.12	7.77	4.07
2022/01/13 06:00:00.00	21.97	0.13	7.78	4.15
2022/01/13 07:00:00.00	21.63	0.12	7.78	3.97
2022/01/13 08:00:00.00	21.84	0.12	7.78	3.99
2022/01/13 09:00:00.00	22.21	0.13	7.78	2.29
2022/01/13 10:00:00.00	21.99	0.13	7.79	1.45
2022/01/13 11:00:00.00	23.95	0.13	7.78	3.87
2022/01/13 12:00:00.00	28.23	0.11	7.77	3.87
2022/01/13 13:00:00.00	32.68	0.11	7.77	3.66
2022/01/13 14:00:00.00	33.79	0.11	7.76	3.42
2022/01/13 15:00:00.00	33.35	0.11	7.76	3.29
2022/01/13 16:00:00.00	33.02	0.11	7.77	3.38
2022/01/13 17:00:00.00	36.22	0.09	7.78	2.24
2022/01/13 18:00:00.00	31.94	0.10	7.79	0.56
2022/01/13 19:00:00.00	26.08	0.11	7.78	3.25
2022/01/13 20:00:00.00	26.93	0.12	7.78	3.69
2022/01/13 21:00:00.00	28.92	0.12	7.77	3.50
2022/01/13 22:00:00.00	34.54	0.11	7.77	3.84
2022/01/13 23:00:00.00	24.48	0.12	7.78	3.78
最大值	36.22	0.14	7.79	4.23
最小值	21.63	0.09	7.75	0.56
平均值	27.32	0.12	7.77	3.45
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				