北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/14 00:00:00.00	24.09	0.11	7.78	3.60
2022/01/14 01:00:00.00	21.21	0.10	7.78	3.83
2022/01/14 02:00:00.00	23.72	0.11	7.78	3.51
2022/01/14 03:00:00.00	22.46	0.12	7.78	3.50
2022/01/14 04:00:00.00	20.38	0.11	7.78	3.57
2022/01/14 05:00:00.00	19.67	0.11	7.78	3.59
2022/01/14 06:00:00.00	20.42	0.11	7.78	3.65
2022/01/14 07:00:00.00	19.30	0.12	7.78	3.73
2022/01/14 08:00:00.00	19.00	0.11	7.79	0.52
2022/01/14 09:00:00.00	16.12	0.11	7.79	2.50
2022/01/14 10:00:00.00	18.19	0.12	7.78	3.65
2022/01/14 11:00:00.00	20.15	0.12	7.77	3.69
2022/01/14 12:00:00.00	22.38	0.11	7.76	3.90
2022/01/14 13:00:00.00	24.46	0.10	7.76	3.90
2022/01/14 14:00:00.00	23.36	0.10	7.75	3.54
2022/01/14 15:00:00.00	23.10	0.10	7.75	3.65
2022/01/14 16:00:00.00	25.70	0.10	7.75	3.53
2022/01/14 17:00:00.00	29.06	0.10	7.75	3.49
2022/01/14 18:00:00.00	24.48	0.11	7.75	3.63
2022/01/14 19:00:00.00	23.86	0.12	7.75	3.47
2022/01/14 20:00:00.00	22.15	0.12	7.75	3.30
2022/01/14 21:00:00.00	21.05	0.11	7.75	3.14
2022/01/14 22:00:00.00	18.96	0.12	7.75	3.07
2022/01/14 23:00:00.00	18.04	0.12	7.75	2.83
最大值	29.06	0.12	7.79	3.90
最小值	16.12	0.10	7.75	0.52
平均值	21.72	0.11	7.77	3.37
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				